

Znak sprawy: GRL.271.7.2020

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie 1 „Przebudowa drogi gminnej nr 102745L w Adamowie”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Adamów, ul. gen. Franciszka Kleeberga 5, 21-412 Adamów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia 08.06.2020 r.

1. W konstrukcji chodnika wg projektu widnieje warstwa podbudowa z kruszywa drogowego 0-63 mm o gr. 15 cm, natomiast w przedmiarze robót nie ma pozycji uwzględniającej wykonanie wyżej wymienionej podbudowy. Czy wykonawca w kalkulacji kosztorysowej ma uwzględnić wykonanie tej podbudowy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Tak należy w kalkulacji kosztorysowej uwzględnić wykonanie podbudowy chodnika zgodnie projektem. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 15 cm.

- B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

Z up. Wojta Gminy

Jolanta Białuń
Sekretarz Gminy

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)